

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
г. Пермь, ул. Большевикская, д.53а, тел. 210-42-45,  
prngo@permonline.ru, kanzgu@ugps.perm.ru  
22 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам  
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю  
с. Частые, ул. Ленина, 61 тел. (268) 2-22-28  
gdl1985@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Частые, ул. Ленина, 61  
(место составления акта)

« 31 » октября 20 17 г.  
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

№ 38

По адресу: Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 104 (здание детского сада).

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, начальника 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам, Горшкова Дмитрия Леонидовича № 38 от 03 октября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая документарная/выездная),

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» (сокращенное наименование Центр развития ребенка – Частинский детский сад).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11 часов 00 минут «30» октября 2017 г. до 12 часов 00 минут «30» октября 2017 г.;

с 09 часов 00 минут «31» октября 2017 г. до 10 часов 00 минут «31» октября 2017 г.

Продолжительность 2 рабочих дня / 2 рабочих часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 рабочих часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 22 Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С 03.10.2017 копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Горшков Дмитрий Леонидович, главный государственный инспектор Чагинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чагинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; Саранин Сергей Сергеевич, государственный инспектор Чагинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, старший инспектор 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чагинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козицина Елена Леонидовна - заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Чагинский детский сад».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Характер нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Чагинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии (проложенные кабельные линии и электропровода не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Статья 82, часть 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 61, 63 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. ГОСТ Р 53316.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Чагинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Чагинский детский сад Козицина Е.Л.
2.	На здание детского сада Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Чагинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре).	Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Чагинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Чагинский детский сад Козицина

			Е.Л.
3.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, которая является автономной, самостоятельной системой безопасности и применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п. вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.	Пункт 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Раздел 1, 4-10, Приложение А, Б, В, Г ГОСТ Р 12.2.143-2009.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Частинский детский сад Козицина Е.Л.
4.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 сняты двери на первом этаже между коридором пищеблока и группы №3.	Пункт 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Частинский детский сад Козицина Е.Л.
5.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 не установлены противопожарные двери в противопожарных преградах с устройствами для самозакрывания (помещение на первом этаже склад для хранения грязного белья).	Статья 4. ч. 3, Ст. 88. ч. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Частинский детский сад Козицина Е.Л.
6.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 в полу на путях эвакуации со второго этажа эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа имеется перепад высот. В месте перепада высот следует предусматривать лестницу с числом ступеней не менее трех, где ширину проступи - выполнить не менее 25 см, а высоту ступени - не более 22 см. У лестницы 3-го типа отсутствует ограждение высотой 1,2 м.	Пункт 6.28*, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», заведующий Центра развития ребенка – Частинский детский сад Козицина Е.Л.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена – не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №38/1/1 от 31 октября 2017 года.  
Предписание №38/1/2 от 31 октября 2017 года.

Административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 100 от 31 октября 2017 года на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад».

Административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 101 от 31 октября 2017 года на должностное лицо – заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» Козицину Е.Л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору - начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю подполковник внутренней службы



Д.Л. Горшков

Государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору - старший инспектор 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенант внутренней службы



С.С. Саранин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Козырева Елена Александровна, заведующая, Ю. С. Саранин  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » 10 2017 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:  
МЧС России (495) 449-99-99,  
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 258-40-02.