

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а. тел. 210-42-45, prmgo@permonline.ru, kantzgu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

22 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 61. т. 2-22-28, gdl1985@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 38/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

«31» октября 2017 г.

Юридическому лицу- Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Центр развития ребенка - Частинский детский сад»

(сокращенное наименование – Центр развития ребенка - Частинский детский сад)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору № 38 от «03» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 11 часов 00 минут «30» октября 2017 г. до 12 часов 00 минут «30» октября 2017 г.;

с 09 часов 00 минут «31» октября 2017 г. до 10 часов 00 минут «31» октября 2017 г.

проведена плановая, выездная проверка: главным государственным инспектором Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, начальником 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, подполковником внутренней службы Горшковым Дмитрием Леонидовичем;

государственным инспектором Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, старшим инспектором 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лейтенантом внутренней службы Сараниным Сергеем Сергеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении зданий и территории (здания детского сада) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 104;

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» Козициной Еленой Леонидовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретному месту выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре выполнить в исправном состоянии (проложенные кабельные линии и электропровода должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Статья 82, часть 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 61, 63 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. ГОСТ Р 53316.	01.10.2018	
2.	На здание детского сада Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 предусмотреть исполнительскую документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре).	Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.10.2018	
3.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 предусмотреть фотолуминесцентную эвакуационную систему, которая является автономной, самостоятельной системой безопасности и применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п. вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.	Пункт 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Раздел 1, 4-10, Приложение А, Б, В, Г ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.10.2018	
4.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 установить двери на первом этаже между коридором пищеблока и группы №3.	Пункт 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2018	
5.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 установить противопожарные двери в противопожарных преградах с устройствами для самозакрывания (помещение на первом этаже склад для хранения грязного белья).	Статья 4. ч. 3, Ст. 88. ч. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопас-	01.10.2018	

		ность зданий и сооружений».	
6.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 104 в полу на путях эвакуации со второго этажа эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа имеется перепад высот. В месте перепада высот следует предусматривать лестницу с числом ступеней не менее трех, где ширину проступи - выполнить не менее 25 см, а высоту ступени - не более 22 см. У лестницы 3-го типа предусмотреть ограждение высотой 1,2 м.	Пункт 6.28*, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном законодательством порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, (начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР

ГУ МЧС России по Пермскому краю) Горшков Д.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 31 ” октябрь 20 17 г.

Государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, (старший инспектор 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю) Саранин С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


“ 31 ” октябрь 20 17 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

М.Л.П.*




(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

“21” 10 2017 г.

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 449-99-99;
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 258-40-02.

